

Oggetto : videoispezione rete fognaria



Ingresso cucina ultimo piano

La braga inserita nella tubazione giunta poco, si nota gran parte del bicchiere



Buco circa mt 3.80 dalla gronda