

Oggetto : videoispezione rete fognaria



Esalatore della colonna di scarico ispezionato.

A circa mt. 3.30 dal tetto incontriamo la tubazione intasata



Aspirazione dei detriti



Vediamo dopo l'aspirazione la tubazione libera

