



Oggetto : videoispezione rete fognaria sita nuova costruzione Meda (MI)



Tubazione interessata

Notiamo l'ostruzione della tubazione causa rottura a m. 6.60 dall' ispezione

