


Oggetto : videoispezione rete fognaria



Pilette e bocchettoni del terrazzo 4° piano parte condominiale parte privato, notiamo che sono di piccole dimensioni e molto sporchi di calcare non siamo riusciti a entrare con la telecamera



Abbiamo tentato dal basso verso l'alto incontrando dopo la prima curva dello sporco .



Ispezioni interno cortile che riguardano bagni e cucine



Al piede della colonna c'è una braga ridotta che funge come esalatore la colonna di esalazione si ferma nel cassetto canna fumarie

La braga è stata montata col braccio ridotto verso il basso e in caso di ingresso con sonda degli spurghi la sonda va a finire nella canna fumaria creando allagamenti

